

Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra "3 screeningsliste energi" overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift
(Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i skemaet form).


Michael Gram Kirkgaard, administrerende direktør

Navn på lederrepræsentant

Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO ₂ -reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsat årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	Skift til LED belysning	44	-	2024	Ja	2026	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A2	Skift til EC-ventilatorer	16	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A3	Sensorstyret belysning	2	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A4	Korrigerig af udsving i elforbrug	2	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A5	Skift til LED belysning	37	-	2024	Ja	2027	
A6	Skift til LED belysning	21	-	2024	Ja	2026	
A7	Skift til EC-ventilatorer	41	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A8	Sensorstyret belysning	6	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A9	Skift til LED belysning	9	-	2024	Ja	2026	
A10	Sensorstyret belysning	2	-	2024	Ja	2026	
A11	Skift til LED belysning	2	-	2024	Ja	2026	
A12	Skift til EC-ventilatorer	3	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A13	Sensorstyret belysning	0	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A14	Skift til LED belysning	17	-	2024	Ja	2026	
A15	Sensorstyret belysning	1	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A16	Skift til LED belysning	10	-	2024	Ja	2026	
A17	Korrigerig af udsving i elforbrug	3	-	2024	Ja	2026	
A18	Skift til LED belysning	1	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A19	Sensorstyret belysning	1	-	2024	Nej	Vælg	Der er behov for en yderlig undersøgelse, herunder energibesparelse og økonomi førend projektet evt. gennemføres
A20	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg	
A21	-	-	-	Vælg	Vælg	Vælg	